

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам
(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«16» января 2023 г., 15 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 186/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 186 от 30.11.2022 г., в период с «11» января 2023 г., 10 час. 15 мин по «16» января 2023 г., 15 час. 00 мин проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Карповой Александрой Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального округа "Детский сад общеразвивающего вида №11"

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Шатенево, д. 43 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: нет

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2023	

	безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств. (акт комплексных испытаний АПС и СОУЭ от 12.05.2022 г., составленный ООО «Вологодская домофонная компания»)			
		Первый этаж		
2	Ширина эвакуационного выхода из коридора (помещения № 36 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 37 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила» (далее - СНиП II-2-80)	01.08.2023	
3	Ширина эвакуационного выхода из коридора (помещения № 24 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 34 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
4	Ширина эвакуационного выхода из групповой (помещения № 34 на техническом плане), ведущего в раздевалку (помещение № 38 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
5	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки (помещения № 38 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 37 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
6	Ширина эвакуационного выхода из групповой первой младшей группы (помещения № 50 на техническом плане), ведущего в раздевалку первой младшей группы (помещение № 48 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
7	Ширина эвакуационного	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от	01.08.2023	

	выхода из раздевалки первой младшей группы (помещения № 48 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80		
8	Ширина эвакуационного выхода спортивного зала, ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
9	Ширина эвакуационного выхода спортивного зала, ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
10	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания (помещение № 15 на техническом плане) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
		Второй этаж		
11	Ширина эвакуационного выхода из групповой подготовительной группы (помещения № 1 на техническом плане), ведущего в раздевалку подготовительной группы (помещение № 7 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
12	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки подготовительной группы (помещения № 7 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 8 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
13	Ширина эвакуационного выхода из групповой средней группы (помещения № 29 на техническом плане),	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	

	ведущего в раздевалку средней группы (помещение № 25 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).			
14	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки средней группы (помещения № 25 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 8 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
15	Ширина эвакуационного выхода из групповой второй младшей группы (помещения № 21 на техническом плане), ведущего в раздевалку второй младшей группы (помещение № 23 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
16	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки второй младшей группы (помещения № 23 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
17	Ширина эвакуационного выхода из групповой старшей группы (помещения № 17 на техническом плане), ведущего в раздевалку старшей группы (помещение № 11 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	
18	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки старшей группы (помещения № 11 на техническом плане), ведущего в коридор (помещение № 10 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.6 СНиП II-2-80	01.08.2023	

	0,78 метра).			
19	Определение расчетной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям.	п. 5 «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1084; «Методике определения расчетной величины пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.	01.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Карпова А.В.



(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись)

М.Л.П.

« 16 » 01 20 23 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 01 20 23 г.